

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
83.	1991	Pátyi út 31.	Parasztház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Oldalhatáron álló, fésűs	FSZ	Oromfalas nyeregtető Pala	Hat osztatú, fa	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Az épület végében annak meghosszabításaként, lakóépületté alakítva.		A kert végében, a domboldalba, tamfalaként kialakítva.		lakatos szerkezetű, terméskő lábazattal.	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű, tornác nélküli parasztház, az utcai ablakot átépítették, az udvariak az eredetiek.	A lábazat vizesedik, a fal több helyen meg van repedve, a tető enyhén megrogyott.	Felvétel időpontja: 2004.04.19.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújításra szorul, a vízelvezetés megoldandó, a sok, rendezetlen képet mutató előtetők megszüntetendők.	A szerkezeti falak megerősítése szükséges, a homlokzat vakollása, festése.	Nyílászárók telejeskörű felújítása.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			

Fotók

