


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
115.	1497	Szent László u. 4.	Polgári lakóház	Nincs	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakó	Szabadonálló	FSZ	Sátortető, palafedéssel	Többosztatú ablakok	Vakolt
Melléképület		Pince		Kapu, kerítés	Kút
Az épület mellett		Nincs adat.		Fedköves műkőlabazatú lakatosszerkezetű kerítés	Nincs adat.

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Két világháború között épült lakóház. A szegmensíves ablakok körül jellegzetes, vakolt díszítés, közöttük és a ház sarkain díszes lizéna. Az ablakok vízszintes osztásának folytatásában egyszerű párkány és tagolt főpárkány.	Alábazat vizesedik, a vakolat perog.	Felvétel időpontja: 2005.06.17.

#### Helyszínrajz



#### Fotók



<b>Felújítási, helyreállítási javaslatok</b>			
<b>Tető</b>	<b>Homlokzat</b>	<b>Nyílászárók</b>	<b>Egyéb</b>
A héjalást cserépre kell cserélni	A lábazatot szigetelni, a homlokzat vakolathibáit javítani, a homlokzatot újra festeni kell.		
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	
<b>Támogatások</b>			<b>Felújítás időpontja</b>
<b>Tulajdonviszony</b>			
Magántulajdon			
<b>Egyéb javaslatok</b>			
<b>Fotók</b>			
