

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
148.	5003	Ürgehegy - Nefelejcs utca	Présházpince	Nincs	Helyi egyedi védelem

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Termelés, tárolás	Szabadonálló, utcavonallal párhuzamos	FSZ	Oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel	Kétszárnyú, fémlemezes ajtó, fémlemezes ablakok	Vakolt terméskő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Bejárata a présházból nyílik.	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű homlokzatú présház, a nyílászokat szalagtagozatos kökeret övezi. Az ajtó egyenes záródású, az ablakok szegmensívesek.	A tető megrogyott, a fal repedezett, a lábazat vizesedik, a homlokzaton vakolat-hibák, a nyílászárókon festékhibák.	A felvétel ideje: 2004. 09. 20.

## Helyszínrajz



## Fotók



**Felújítási, helyreállítási javaslatok**

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
A tetőszerkezet felújítandó.	A lábazat szigetelését el kell végezni, a vakolathibákat ki kell javítani. A kőkeretet újra kell meszelni.		
<b>Melléképület</b>	<b>Pince</b>	<b>Kapu, kerítés</b>	

**Támogatások****Felújítás időpontja**

--	--

**Tulajdonviszony**

Magántulajdon

**Egyéb javaslatok**

Az épület a Nefelejcs utcai présház sor egyik tagja, ezért utcaképi védelemre javasolt.

**Fotók**